

## 平成28年度 排ガス定期検査結果

| 測定月日  | 分析終了日 | 炉番号 | ばいじん(g/m <sup>3</sup> N) |             | 塩化水素(ppm) |           | 硫黄酸化物(ppm) |           | 窒素酸化物(ppm) |            | 一酸化炭素(ppm) |           | ダイオキシン類(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) |            |
|-------|-------|-----|--------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------|------------|
|       |       |     | 測定値                      | 管理値         | 測定値       | 管理値       | 測定値        | 管理値       | 測定値        | 管理値        | 測定値        | 管理値       | 測定値                              | 管理値        |
| 6月7日  | 7月11日 | 1号  | <0.001                   | 管理値<br>0.02 | 14        | 管理値<br>50 | 12         | 管理値<br>50 | 29         | 管理値<br>100 | 1          | 管理値<br>30 | 0.00000009                       | 管理値<br>0.1 |
| 6月8日  | 7月11日 | 2号  | <0.001                   |             | 19        |           | 10         |           | 27         |            | 1          |           | 0.00000009                       |            |
| 12月8日 | 1月17日 | 1号  | <0.001                   | 管理値<br>0.02 | 10        | 管理値<br>50 | 6          | 管理値<br>50 | 35         | 管理値<br>100 | 2          | 管理値<br>30 | 0.00000003                       | 管理値<br>0.1 |
| 12月9日 | 1月17日 | 2号  | <0.001                   |             | 10        |           | 5          |           | 35         |            | 2          |           | 0.000071                         |            |

※ 測定位置は煙突(測定口)