

平成29年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
			測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値
6月8日	7月5日	1号	<0.001	管理値 0.02	20	管理値 50	10	管理値 50	54	管理値 100	2	管理値 30	0.000034	管理値 0.1
6月9日	7月5日	2号	0.002		21		10		44		2		0.00070	
12月7日	1月19日	1号	<0.001	管理値 0.02	4	管理値 50	4	管理値 50	29	管理値 100	0	管理値 30	0.000015	管理値 0.1
12月8日	1月19日	2号	<0.001		6		5		46		1		0.000023	

※ 測定位置は煙突(測定口)