

平成30年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
			測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値
6月6日	7月6日	1号	<0.001	管理値 0.02	21	管理値 50	10	管理値 50	42	管理値 100	1	管理値 30	0.000018	管理値 0.1
6月7日	7月6日	2号	<0.001		24		10		37		0		0.00039	
12月6日	1月11日	1号	<0.001	管理値 0.02	27	管理値 50	10	管理値 50	23	管理値 100	1	管理値 30	0.00000027	管理値 0.1
12月7日	1月11日	2号	<0.001		29		7		36		1		0.0000073	

※ 測定位置は煙突(測定口)