

平成31年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
			測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値
6月6日	7月5日	1号	<0.001	管理値 0.02	53	管理値 50	15	管理値 50	71	管理値 100	0	管理値 30	0.000043	管理値 0.1
6月7日	7月5日	2号	<0.001		38		11		50		50		0	
12月5日	1月15日	1号	<0.001	管理値 0.02	16	管理値 50	8	管理値 50	34	管理値 100	2	管理値 30	0.00044	管理値 0.1
12月6日	1月15日	2号	<0.001		12		8		38		2		0.00000027	

※ 測定位置は煙突(測定口)