

令和2年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
			測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値
6月4日	7月3日	1号	<0.001	管理値 0.02	11	管理値 50	13	管理値 50	44	管理値 100	1	管理値 30	0.00069	管理値 0.1
6月5日	7月3日	2号	<0.001		17		12		36		0		0.00035	
12月3日	1月13日	1号	<0.001	管理値 0.02	8	管理値 50	4	管理値 50	22	管理値 100	2	管理値 30	0.00043	管理値 0.1
12月4日	1月13日	2号	<0.001		6		5		25		2		0.00000028	

※ 測定位置は煙突(測定口)