

令和3年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
6月8日	7月8日	1号	<0.001	管理値 0.02	22	管理値 50	10	管理値 50	53	管理値 100	3	管理値 30	0.00032	管理値 0.1
6月9日	7月8日	2号	<0.001		14		6		70		3		0.000029	
12月6日	1月21日	1号	<0.001	管理値 0.02	23	管理値 50	9	管理値 50	40	管理値 100	0	管理値 30	0.0000041	管理値 0.1
12月7日	1月21日	2号	<0.001		9		7		23		1		0.000015	

※ 測定位置は煙突(測定口)