

令和4年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
			測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値
6月6日	7月6日	1号	<0.001	管理値 0.02	14	管理値 50	15	管理値 50	37	管理値 100	1	管理値 30	0.00001	管理値 0.1
6月7日	7月6日	2号	<0.001		13		8.5		48		2		0.000036	
12月8日	1月10日	1号	<0.001	管理値 0.02	19	管理値 50	10	管理値 50	10	管理値 100	2	管理値 30	0.00045	管理値 0.1
12月9日	1月10日	2号	<0.001		14		7		16		3		0.000049	

※ 測定位置は煙突(測定口)