

## 令和5年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		塩化水素 (ppm)		硫黄酸化物 (ppm)		窒素酸化物 (ppm)		一酸化炭素 (ppm)		ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	
6月7日	7月7日	1号	<0.001	管理値 0.02	4	管理値 50	3	管理値 50	56	管理値 100	1	管理値 30	0.000022	管理値 0.1
6月8日	7月7日	2号	<0.001		13		4		34		<1		0.000096	
12月6日	1月16日	1号	<0.001	管理値 0.02	15	管理値 50	7	管理値 50	36	管理値 100	<1	管理値 30	0.0000081	管理値 0.1
12月7日	1月7日	2号	<0.001		7		5		28		1		0.00000017	

※ 測定位置は煙突（測定口）