

## 令和6年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)		塩化水素 (ppm)		硫黄酸化物 (ppm)		窒素酸化物 (ppm)		一酸化炭素 (ppm)		ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	
			測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値	測定値	管理値
5月2日	6月4日	1号	<0.001	管理値 0.02	15	管理値 50	14	管理値 50	62	管理値 100	1	管理値 30	0.048	管理値 0.1
6月7日	7月8日	2号	<0.001		17		9		52		<1		0.0083	
12月13日	12月24日	1号	<0.001	管理値 0.02	10	管理値 50	16	管理値 50	66	管理値 100	3	管理値 30	0.0013	管理値 0.1
12月3日	1月15日	2号	<0.001		6		7		40		<1		0.000084	

※ 測定位置は煙突（測定口）