

平成19年度排ガス定期検査結果

	ばいじん (g/m ³ N)			塩化水素 (ppm)			硫黄酸化物 (ppm)			窒素酸化物 (ppm)			一酸化炭素 (ppm)			ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
6月	<0.001	<0.001	0.02	6	6	50	8	11	50	51	43	100	7	3	30	0.000100	0.000080	0.1
12月	<0.001	<0.001		6	22		19	7		68	49		1	2		0.000082	0.000460	

平成20年度排ガス定期検査結果

	ばいじん(g/m ³ N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
6月	<0.001	<0.001	0.02	4	9	50	14	19	50	31	41	100	2	2	30	0.000037	0.00000045	0.1
12月	<0.001	<0.001		0.6	0.5		4	5		61	27		2	1		0.0000022	0.000056	

平成21年度排ガス定期検査結果

	ばいじん(g/m³N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			ダイオキシン類(ng-TEQ/m³N)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
6月	<0.001	<0.001	0.02	17	18	50	10	8	50	27	29	100	2	2	30	0.000082	0.00016	0.1
12月	<0.001	<0.001		6	14		16	11		32	36		3	8		0.00018	0.000020	

平成22年度排ガス定期検査結果

	ばいじん (g/m ³ N)			塩化水素 (ppm)			硫黄酸化物 (ppm)			窒素酸化物 (ppm)			一酸化炭素 (ppm)			ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
6月	<0.001	<0.001	0.02	18	22	50	11	13	50	44	41	100	2	1	30	0	0.000025	0.1
12月	<0.001	<0.001		0.8	6		5	10		52	54		0	0		0.0000016	0.00000051	

平成23年度排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
6月7日	7月15日	1号	0.0010	管理値 0.02	5	管理値 50	9	管理値 50	85	管理値 100	2	管理値 30	0.00000018	管理値 0.1
6月8日	7月15日	2号	0.00060		18		10		57		2		0.000066	
12月13日	1月31日	1号	0.0010	管理値 0.02	17	管理値 50	7	管理値 50	45	管理値 100	0	管理値 30	0.0000013	管理値 0.1
12月14日	1月31日	2号	0.0030		17		7		30		0		0.0000023	

※ 測定位置は煙突(測定口)

平成24年度排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
6月20日	7月25日	1号	<0.001	管理値 0.02	20	管理値 50	16	管理値 50	37	管理値 100	0	管理値 30	0.00016	管理値 0.1
6月21日	7月25日	2号	<0.001		9		11		33		0		0	
12月13日	2月15日	1号	<0.001	管理値 0.02	5	管理値 50	8	管理値 50	19	管理値 100	1	管理値 30	0.0000023	管理値 0.1
12月14日	2月15日	2号	<0.001		4		9		31		0		0.00000058	

※ 測定位置は煙突(測定口)

平成25年度排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん (g/m ³ N)		塩化水素 (ppm)		硫黄酸化物 (ppm)		窒素酸化物 (ppm)		一酸化炭素 (ppm)		ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	
6月12日	7月12日	1号	0.002	管理値 0.02	25	管理値 50	12	管理値 50	44	管理値 100	0	管理値 30	0.000084	管理値 0.1
6月13日	7月12日	2号	0.001		16		7		35		0		0.000000093	
12月19日	1月16日	1号	0.001未満	管理値 0.02	28	管理値 50	11	管理値 50	45	管理値 100	0	管理値 30	0.000046	管理値 0.1
12月20日	1月16日	2号	0.001		26		10		24		1		0.00000018	

※ 測定位置は煙突(測定口)

平成26年度排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
6月11日	7月8日	1号	<0.001	管理値 0.02	12	管理値 50	8	管理値 50	31	管理値 100	0	管理値 30	0.000017	管理値 0.1
6月12日	7月8日	2号	0.001		23		9		43		0		0.000014	
12月4日	1月7日	1号	<0.001	管理値 0.02	14	管理値 50	5	管理値 50	56	管理値 100	2	管理値 30	0.000025	管理値 0.1
12月5日	1月7日	2号	<0.001		22		11		62		3		0.000023	

※ 測定位置は煙突(測定口)

平成27年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
6月3日	7月6日	1号	0.001	管理値 0.02	19	管理値 50	17	管理値 50	47	管理値 100	2	管理値 30	0.000019	管理値 0.1
6月4日	7月6日	2号	<0.001		20		11		45		2		0.000021	
12月3日	1月14日	1号	<0.001	管理値 0.02	12	管理値 50	7	管理値 50	26	管理値 100	2	管理値 30	0.0000017	管理値 0.1
12月4日	1月14日	2号	<0.001		9		1		60		1		0.00000018	

※ 測定位置は煙突(測定口)

平成28年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
6月7日	7月11日	1号	<0.001	管理値 0.02	14	管理値 50	12	管理値 50	29	管理値 100	1	管理値 30	0.00000009	管理値 0.1
6月8日	7月11日	2号	<0.001		19		10		27		1		0.00000009	
12月8日	1月17日	1号	<0.001	管理値 0.02	10	管理値 50	6	管理値 50	35	管理値 100	2	管理値 30	0.00000003	管理値 0.1
12月9日	1月17日	2号	<0.001		10		5		35		2		0.000071	

※ 測定位置は煙突(測定口)

平成29年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
6月8日	7月5日	1号	<0.001	管理値 0.02	20	管理値 50	10	管理値 50	54	管理値 100	2	管理値 30	0.000034	管理値 0.1
6月9日	7月5日	2号	0.002		21		10		44		2		0.00070	
12月7日	1月19日	1号	<0.001	管理値 0.02	4	管理値 50	4	管理値 50	29	管理値 100	0	管理値 30	0.000015	管理値 0.1
12月8日	1月19日	2号	<0.001		6		5		46		1		0.000023	

※ 測定位置は煙突(測定口)

平成30年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
6月6日	7月6日	1号	<0.001	管理値 0.02	21	管理値 50	10	管理値 50	42	管理値 100	1	管理値 30	0.000018	管理値 0.1
6月7日	7月6日	2号	<0.001		24		10		37		0		0.00039	
12月6日	1月11日	1号	<0.001	管理値 0.02	27	管理値 50	10	管理値 50	23	管理値 100	1	管理値 30	0.00000027	管理値 0.1
12月7日	1月11日	2号	<0.001		29		7		36		1		0.0000073	

※ 測定位置は煙突(測定口)

平成31年度 排ガス定期検査結果

測定月日	分析終了日	炉番号	ばいじん(g/m ³ N)		塩化水素(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		窒素酸化物(ppm)		一酸化炭素(ppm)		ダイオキシン類(ng-TEQ/m ³ N)	
6月6日	7月5日	1号	<0.001	管理値 0.02	53	管理値 50	15	管理値 50	71	管理値 100	0	管理値 30	0.000043	管理値 0.1
6月7日	7月5日	2号	<0.001		38		11		50		0		0.00023	
12月5日	1月15日	1号	<0.001	管理値 0.02	16	管理値 50	8	管理値 50	34	管理値 100	2	管理値 30	0.00044	管理値 0.1
12月6日	1月15日	2号	<0.001		12		8		38		2		0.00000027	

※ 測定位置は煙突(測定口)