

平成19年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	9	11	50	9	9	50	65	60	100	7	2	30	935	929	850
5月	0	0		21	13		15	13		67	73		8	3		926	937	
6月	0	0		18	10		14	9		62	60		9	3		920	912	
7月	0	0		22	11		14	11		66	67		7	4		937	941	
8月	0	0		5	15		4	6		47	48		7	6		880	892	
9月	0	0		22	15		7	6		44	37		7	5		908	909	
10月	0	0		28	18		11	8		45	48		6	3		929	940	
11月	0	0		25	19		10	10		46	29		5	4		940	925	
12月	0	0		24	30		5	7		46	49		4	5		940	949	
1月	0	0		10	15		2	4		45	56		4	4		920	942	
2月	0	0		15	16		3	5		41	49		4	4		924	920	
3月	0	0		23	26		8	7		50	44		4	5		939	941	

※ 数値は月平均値

平成20年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	28	30	50	11	13	50	51	58	100	3	2	30	939	957	850
5月	0	0		30	24		11	10		54	52		6	4		925	936	
6月	0	0		24	29		9	13		50	61		7	4		908	930	
7月	0	0		18	22		7	8		56	62		5	4		895	915	
8月	0	0		23	16		8	6		57	56		6	4		894	893	
9月	0	0		15	12		2	4		58	52		6	3		867	874	
10月	0	0		28	25		6	9		55	46		7	4		901	912	
11月	0	0		30	29		4	7		56	48		7	3		920	935	
12月	0	0		25	24		3	5		63	53		6	1		928	937	
1月	0	-		22	-		4	-		66	-		6	-		926	-	
2月	0	0		15	20		2	4		62	56		5	2		912	932	
3月	0	0		16	19		2	4		64	59		5	1		943	968	

※ 数値は月平均値

平成21年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	20	22	50	5	7	50	69	58	100	4	2	30	970	979	850
5月	0	0		21	24		6	8		67	65		6	3		960	978	
6月	0	0		20	24		5	6		65	62		5	3		942	968	
7月	0	0		22	21		4	6		64	60		6	3		927	953	
8月	0	0		17	22		4	5		66	59		5	3		906	932	
9月	0	0		23	20		7	9		62	42		3	2		958	948	
10月	0	0		22	23		5	8		53	46		5	3		946	944	
11月	0	0		22	23		3	4		52	47		5	3		939	956	
12月	0	0		20	22		2	4		51	47		6	4		951	971	
1月	0	0		20	23		2	4		53	58		4	3		941	974	
2月	0	0		23	18		4	5		66	45		5	2		956	968	
3月	0	0		23	22		4	4		54	55		5	2		954	981	

※ 数値は月平均値

平成22年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	23	24	50	6	7	50	56	61	100	5	3	30	966	982	850
5月	0	0		24	22		8	7		68	59		5	2		985	979	
6月	0	0		23	23		6	7		63	60		4	3		958	974	
7月	0	0		25	23		7	6		67	56		5	3		949	977	
8月	0	0		22	21		5	5		69	59		4	2		921	951	
9月	-	0		-	23		-	7		-	51		-	3		-	980	
10月	0	0		22	23		7	7		49	54		5	2		978	986	
11月	0	0		24	23		4	4		53	53		5	2		973	983	
12月	0	0		24	23		3	4		56	57		4	1		981	992	
1月	0	0		23	23		3	3		49	57		4	2		971	989	
2月	0	0		23	23		3	3		49	48		4	2		971	990	
3月	0	0		24	22		4	4		54	49		4	2		984	988	

※ 数値は月平均値

平成23年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	24	22	50	6	6	50	68	53	100	5	4	30	993	990	850	165	165	200
5月	0	0		23	23		7	8		56	63		5	3		974	982		165	165	
6月	0	0		24	21		7	7		58	55		6	4		974	978		165	165	
7月	0	0		24	23		7	8		55	54		5	3		976	981		165	165	
8月	0	0		25	23		6	7		57	50		5	3		976	980		165	165	
9月	-	0		-	21		-	9		-	53		-	2		-	969		-	165	
10月	0	0		24	24		6	7		51	45		4	2		966	970		165	165	
11月	0	0		24	24		6	6		47	46		4	2		977	975		165	165	
12月	0	0		24	25		5	6		48	40		4	1		980	963		165	165	
1月	0	0		24	23		4	6		55	43		4	1		977	938		165	165	
2月	0	0		23	22		3	4		62	51		4	1		967	957		165	165	
3月	0	0		24	24		3	4		63	65		4	1		957	980		165	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え定期補修工事(平成23年8月27日～9月20日)にて除去排出しています。

平成24年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	24	23	50	9	6	50	49	65	100	5	3	30	971	979	850	165	165	200
5月	0	0		24	26		10	5		58	63		5	3		979	964		165	165	
6月	0	0		24	23		8	8		57	62		4	2		960	944		165	165	
7月	0	0		23	23		8	8		53	61		5	3		946	930		165	165	
8月	-	0		-	23		-	5		-	68		-	2		-	927		-	165	
9月	0	-		24	-		9	-		58	-		8	-		943	-		165	-	
10月	0	0		23	23		11	13		55	56		7	9		933	918		165	165	
11月	0	0		24	23		11	13		50	53		7	8		961	950		165	165	
12月	0	0		24	24		8	9		47	56		5	7		961	960		165	165	
1月	0	0		25	22		7	9		55	60		5	8		951	961		165	165	
2月	0	0		23	23		6	8		51	54		1	6		927	945		166	165	
3月	0	0		23	22		7	8		48	57		0	2		962	965		166	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え定期補修工事(平成24年8月18日～9月29日)にて除去排出しています。

※3 8月の1号炉、9月の2号炉については年次定期点検補修工事のため運転していません。

平成25年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	24	22	50	11	12	50	48	56	100	0	1	30	959	964	850	166	165	200
5月	0	0		23	24		12	14		54	59		0	2		962	965		165	165	
6月	0	0		24	22		12	13		57	58		0	3		932	935		165	165	
7月	0	0		23	22		12	14		63	59		0	3		921	935		165	165	
8月	0	0		21	21		11	11		69	65		0	1		900	906		165	165	
9月	0	-		20	-		8	-		64	-		2	-		892	-		165	-	
10月	0	0		23	23		9	11		66	59		2	4		915	914		165	165	
11月	0	0		23	22		9	11		63	60		2	3		922	923		165	165	
12月	0	0		23	21		8	8		62	63		1	4		936	937		165	165	
1月	0	0		22	21		6	6		60	63		1	4		921	942		165	165	
2月	0	0		20	16		5	6		65	57		0	3		917	914		165	165	
3月	0	0		22	17		7	7		54	51		0	2		936	944		165	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え定期補修工事(平成25年9月2日～9月28日)にて除去排出しています。

※3 9月の2号炉については年次定期点検補修工事のため運転していません。

平成26年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	23	22	50	11	11	50	48	53	100	0	3	30	958	967	850	165	165	200
5月	0	0		23	22		11	13		59	49		0	3		956	963		165	165	
6月	0	0		24	23		10	10		57	58		0	3		926	937		165	165	
7月	0	0		23	22		10	11		57	58		0	3		913	922		165	165	
8月	0	0		23	20		8	9		68	63		0	3		905	903		165	165	
9月	-	0		-	23		-	13		-	67		-	0		-	934		-	165	
10月	0	0		23	21		10	12		59	52		3	1		925	951		165	165	
11月	0	0		22	21		8	10		62	55		3	0		921	938		165	165	
12月	0	0		23	18		6	8		65	49		3	0		939	939		165	165	
1月	0	0		17	15		3	5		61	62		2	0		916	925		165	165	
2月	0	0		22	15		4	5		67	52		3	1		917	929		165	165	
3月	0	0		23	21		7	8		54	58		2	0		948	950		165	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え定期補修工事(平成26年8月19日～9月4日)にて除去排出しています。

※3 9月の1号炉については年次定期点検補修工事による休炉のため数値はありません。



平成27年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	25	22	50	9	12	50	65	46	100	3	1	30	961	959	850	165	165	200
5月	0	0		24	23		13	12		57	61		3	1		950	955		165	165	
6月	0	0		24	21		10	12		64	56		2	1		933	933		165	165	
7月	0	0		23	19		9	11		61	57		3	1		902	910		165	165	
8月	0	0		21	19		8	9		62	58		2	0		896	909		165	165	
9月	0	-		24	-		11	-		69	-		2	-		922	-		165	-	
10月	0	0		23	23		10	12		49	45		1	1		939	950		165	165	
11月	0	0		24	21		8	8		44	49		1	1		952	954		165	165	
12月	0	0		22	20		5	6		44	57		1	0		948	962		165	165	
1月	0	0		23	18		3	5		62	41		2	1		948	953		165	165	
2月	0	0		22	20		9	6		44	43		0	1		942	953		165	165	
3月	0	0		20	23		9	7		44	61		0	0		958	969		165	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え定期補修工事(平成27年8月25日～9月24日)にて除去排出しています。

※3 9月の2号炉については年次定期点検補修工事による休炉のため数値はありません。

平成28年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃焼温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	24	22	50	12	8	50	69	54	100	0	0	30	967	973	850	165	165	200
5月	0	0		23	23		13	11		56	64		0	0		955	969		165	165	
6月	0	0		24	23		12	11		63	52		0	0		948	952		165	165	
7月	0	0		23	21		12	11		43	45		0	1		919	926		165	165	
8月	0	0		20	17		10	7		35	57		1	1		898	900		165	165	
9月	0	0		20	21		6	7		46	62		4	2		941	900		165	165	
10月	0	0		23	22		10	10		49	36		1	4		952	943		165	165	
11月	0	0		21	22		10	9		37	37		1	1		956	945		165	165	
12月	0	0		17	21		6	6		37	40		0	1		957	938		165	165	
1月	0	0		20	22		7	5		35	58		1	1		961	939		165	165	
2月	0	0		22	13		6	3		60	48		1	2		964	954		165	165	
3月	0	0		23	20		7	6		63	41		1	1		978	954		165	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え定期点検補修工事(平成28年8月12日～9月10日)にて除去排出しています。

平成29年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	23	25	50	9	9	50	55	60	100	1	1	30	966	986	850	165	165	200
5月	0	0		23	24		11	11		62	54		1	1		950	968		165	165	
6月	0	0		21	22		11	11		53	44		1	1		958	954		165	165	
7月	0	0		21	24		12	11		47	54		1	1		944	957		165	165	
8月	0	0		13	24		8	10		54	50		1	1		935	929		165	165	
9月	0	0		0	20		2	6		61	55		2	1		940	922		165	165	
10月	0	0		20	22		10	7		38	52		4	1		948	961		165	165	
11月	0	0		19	19		8	7		38	41		3	1		947	958		165	165	
12月	0	0		18	16		5	5		38	38		3	1		960	961		165	165	
1月	0	0		19	13		3	5		59	40		4	1		954	962		165	165	
2月	0	0		21	16		3	3		61	62		3	1		979	973		165	165	
3月	0	0		15	15		4	3		40	54		3	1		969	968		165	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え、定期点検補修工事(平成29年8月21日～10月3日)にて除去排出しています。

平成30年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	21	19	50	6	5	50	54	44	100	3	1	30	970	971	850	165	165	200
5月	0	0		23	23		9	9		62	63		3	1		984	978		165	165	
6月	0	0		23	23		10	10		43	46		3	1		960	964		165	165	
7月	0	0		22	23		10	11		40	42		3	1		943	944		165	165	
8月	0	0		22	21		8	9		56	41		4	1		934	939		165	165	
9月	0	-		22	-		8	-		50	-		3	-		971	-		165	-	
10月	0	0		23	23		11	9		38	51		1	4		952	972		165	165	
11月	0	0		23	22		8	8		45	44		1	2		959	972		165	165	
12月	0	0		18	20		6	6		41	39		0	1		962	970		165	165	
1月	0	0		19	19		4	4		46	37		0	1		956	962		165	165	
2月	0	0		21	13		4	1		64	34		1	1		971	973		165	165	
3月	0	0		14	21		3	5		43	56		1	1		976	988		165	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 9月の2号炉については年次定期点検補修工事による休炉のため数値はありません。

※3 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え、定期点検補修工事(平成30年8月21日～10月4日)にて除去排出しています。

平成31年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃焼温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	21	16	50	7	5	50	61	42	100	1	1	30	988	987	850	165	165	200
5月	0	0		23	16		9	6		51	33		1	1		967	970		165	165	
6月	0	0		22	23		8	9		50	59		1	1		944	971		165	165	
7月	0	0		20	22		8	9		38	44		2	2		929	964		165	165	
8月	0	0		20	18		6	7		57	36		3	3		917	922		165	165	
9月	0	0		22	18		7	11		60	41		3	1		941	961		165	165	
10月	0	0		22	21		9	8		38	55		2	2		943	965		165	165	
11月	0	0		19	19		7	6		36	35		1	1		943	955		165	165	
12月	0	0		14	10		4	2		36	42		1	1		958	964		165	165	
1月	0	0		16	7		3	2		53	41		1	1		957	955		165	165	
2月	0	0		15	8		3	1		56	39		1	1		956	956		165	165	
3月	—	0		—	14		—	3		—	59		—	1		—	980		—	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え、定期点検補修工事(令和元年8月21日～10月9日)にて除去排出しています。

※3 1号炉は、補修等による休炉のため、3月の測定値はありません。