

平成27年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m ³ N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	25	22	50	9	12	50	65	46	100	3	1	30	961	959	850	165	165	200
5月	0	0		24	23		13	12		57	61		3	1		950	955		165	165	
6月	0	0		24	21		10	12		64	56		2	1		933	933		165	165	
7月	0	0		23	19		9	11		61	57		3	1		902	910		165	165	
8月	0	0		21	19		8	9		62	58		2	0		896	909		165	165	
9月	0	-		24	-		11	-		69	-		2	-		922	-		165	-	
10月	0	0		23	23		10	12		49	45		1	1		939	950		165	165	
11月	0	0		24	21		8	8		44	49		1	1		952	954		165	165	
12月	0	0		22	20		5	6		44	57		1	0		948	962		165	165	
1月	0	0		23	18		3	5		62	41		2	1		948	953		165	165	
2月	0	0		22	20		9	6		44	43		0	1		942	953		165	165	
3月	0	0		20	23		9	7		44	61		0	0		958	969		165	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え定期補修工事(平成27年8月25日～9月24日)にて除去排出しています。

※3 9月の2号炉については年次定期点検補修工事による休炉のため数値はありません。