

平成28年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m ³ N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	24	22	50	12	8	50	69	54	100	0	0	30	967	973	850	165	165	200
5月	0	0		23	23		13	11		56	64		0	0		955	969		165	165	
6月	0	0		24	23		12	11		63	52		0	0		948	952		165	165	
7月	0	0		23	21		12	11		43	45		0	1		919	926		165	165	
8月	0	0		20	17		10	7		35	57		1	1		898	900		165	165	
9月	0	0		20	21		6	7		46	62		4	2		941	900		165	165	
10月	0	0		23	22		10	10		49	36		1	4		952	943		165	165	
11月	0	0		21	22		10	9		37	37		1	1		956	945		165	165	
12月	0	0		17	21		6	6		37	40		0	1		957	938		165	165	
1月	0	0		20	22		7	5		35	58		1	1		961	939		165	165	
2月	0	0		22	13		6	3		60	48		1	2		964	954		165	165	
3月	0	0		23	20		7	6		63	41		1	1		978	954		165	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え定期点検補修工事(平成28年8月12日～9月10日)にて除去排出しています。