

平成30年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m ³ N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	21	19	50	6	5	50	54	44	100	3	1	30	970	971	850	165	165	200
5月	0	0		23	23		9	9		62	63		3	1		984	978		165	165	
6月	0	0		23	23		10	10		43	46		3	1		960	964		165	165	
7月	0	0		22	23		10	11		40	42		3	1		943	944		165	165	
8月	0	0		22	21		8	9		56	41		4	1		934	939		165	165	
9月	0	-		22	-		8	-		50	-		3	-		971	-		165	-	
10月	0	0		23	23		11	9		38	51		1	4		952	972		165	165	
11月	0	0		23	22		8	8		45	44		1	2		959	972		165	165	
12月	0	0		18	20		6	6		41	39		0	1		962	970		165	165	
1月	0	0		19	19		4	4		46	37		0	1		956	962		165	165	
2月	0	0		21	13		4	1		64	34		1	1		971	973		165	165	
3月	0	0		14	21		3	5		43	56		1	1		976	988		165	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 9月の2号炉については年次定期点検補修工事による休炉のため数値はありません。

※3 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え、定期点検補修工事(平成30年8月21日～10月4日)にて除去排出しています。