

平成31年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m ³ N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃焼温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	21	16	50	7	5	50	61	42	100	1	1	30	988	987	850	165	165	200
5月	0	0		23	16		9	6		51	33		1	1		967	970		165	165	
6月	0	0		22	23		8	9		50	59		1	1		944	971		165	165	
7月	0	0		20	22		8	9		38	44		2	2		929	964		165	165	
8月	0	0		20	18		6	7		57	36		3	3		917	922		165	165	
9月	0	0		22	18		7	11		60	41		3	1		941	961		165	165	
10月	0	0		22	21		9	8		38	55		2	2		943	965		165	165	
11月	0	0		19	19		7	6		36	35		1	1		943	955		165	165	
12月	0	0		14	10		4	2		36	42		1	1		958	964		165	165	
1月	0	0		16	7		3	2		53	41		1	1		957	955		165	165	
2月	0	0		15	8		3	1		56	39		1	1		956	956		165	165	
3月	—	0		—	14		—	3		—	59		—	1		—	980		—	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え、定期点検補修工事(令和元年8月21日～10月9日)にて除去排出しています。

※3 1号炉は、補修等による休炉のため、3月の測定値はありません。