

令和2年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

|     | ばいじん(g/m <sup>3</sup> N) |     |      | 塩化水素(ppm) |     |     | 硫黄酸化物(ppm) |     |     | 窒素酸化物(ppm) |     |     | 一酸化炭素(ppm) |     |     | 燃焼温度(°C) |     |     | 集じん器入口温度(°C) |     |     |
|-----|--------------------------|-----|------|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|-----|----------|-----|-----|--------------|-----|-----|
|     | 1号炉                      | 2号炉 | 管理値  | 1号炉       | 2号炉 | 管理値 | 1号炉        | 2号炉 | 管理値 | 1号炉        | 2号炉 | 管理値 | 1号炉        | 2号炉 | 管理値 | 1号炉      | 2号炉 | 管理値 | 1号炉          | 2号炉 | 管理値 |
| 4月  | 0                        | 0   | 0.02 | 20        | 14  | 50  | 6          | 3   | 50  | 52         | 44  | 100 | 1          | 1   | 30  | 982      | 977 | 850 | 165          | 165 | 200 |
| 5月  | 0                        | 0   |      | 21        | 20  |     | 9          | 7   |     | 46         | 47  |     | 1          | 1   |     | 969      | 969 |     | 165          | 165 |     |
| 6月  | 0                        | 0   |      | 18        | 20  |     | 7          | 9   |     | 41         | 57  |     | 1          | 1   |     | 962      | 973 |     | 165          | 165 |     |
| 7月  | 0                        | 0   |      | 18        | 19  |     | 7          | 9   |     | 34         | 48  |     | 2          | 1   |     | 935      | 957 |     | 165          | 165 |     |
| 8月  | 0                        | 0   |      | 11        | 15  |     | 4          | 5   |     | 46         | 35  |     | 2          | 1   |     | 922      | 934 |     | 165          | 165 |     |
| 9月  | －                        | 0   |      | －         | 12  |     | －          | 4   |     | －          | 40  |     | －          | 1   |     | －        | 930 |     | －            | 165 |     |
| 10月 | 0                        | 0   |      | 11        | 15  |     | 6          | 7   |     | 32         | 48  |     | 2          | 2   |     | 954      | 965 |     | 165          | 165 |     |
| 11月 | 0                        | 0   |      | 10        | 9   |     | 3          | 3   |     | 37         | 34  |     | 1          | 2   |     | 948      | 962 |     | 165          | 165 |     |
| 12月 | 0                        | 0   |      | 9         | 6   |     | 2          | 1   |     | 42         | 23  |     | 1          | 3   |     | 951      | 961 |     | 165          | 165 |     |
| 1月  | 0                        | －   |      | 14        | －   |     | 2          | －   |     | 64         | －   |     | 0          | －   |     | 965      | －   |     | 165          | －   |     |
| 2月  | 0                        | 0   |      | 7         | 10  |     | 0          | 2   |     | 48         | 48  |     | 1          | 1   |     | 956      | 960 |     | 165          | 165 |     |
| 3月  | 0                        | 0   |      | 10        | 10  |     | 2          | 3   |     | 46         | 44  |     | 0          | 2   |     | 988      | 990 |     | 165          | 165 |     |

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え、定期点検補修工事(令和2年8月19日～9月30日)にて排出しています。

※3 9月の1号炉及び1月の2号炉については、補修等による休炉のため、測定値はありません。