

令和4年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果(月平均値)

	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)			塩化水素(ppm)			硫黄酸化物(ppm)			窒素酸化物(ppm)			一酸化炭素(ppm)			燃烧温度(°C)			集じん器入口温度(°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	15	8	50	6	2	50	49	32	100	0	1	30	976	975	850	165	165	200
5月	0	0		16	15		8	7		49	38		0	1		967	968		165	165	
6月	0	0		10	15		5	7		33	54		0	0		953	963		165	165	
7月	0	0		11	12		4	6		25	39		1	1		927	950		165	165	
8月	0	0		12	13		4	5		21	49		1	1		922	921		165	165	
9月	0	-		13	-		7	-		50	-		1	-		958	-		165	-	
10月	0	0		15	9		10	8		53	25		1	3		972	961		165	165	
11月	0	0		10	6		6	5		36	22		1	4		969	967		165	165	
12月	0	0		9	7		5	3		34	40		1	2		963	974		165	165	
1月	0	0		8	6		2	1		47	49		1	1		957	965		165	165	
2月	0	0		11	6		3	0		58	30		0	2		968	953		165	165	
3月	0			6	11		3	4		38	45		1	1		976	983		165	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え、定期点検補修工事(8~10月)にて排出しています。

※3 9月の2号炉については、定期点検補修工事による休炉のため、測定値はありません。