

令和5年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果（月平均値）

	ばいじん (g/m³N)			塩化水素 (ppm)			硫黄酸化物 (ppm)			窒素酸化物 (ppm)			一酸化炭素 (ppm)			燃焼温度 (°C)			集じん器入口温度 (°C)		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	16	15	50	4	6	50	55	51	100	0	2	30	970	982	850	165	165	200
5月	0	0		17	6		5	2		48	41		0	1		971	973		165	165	
6月	0	0		15	18		6	7		45	51		0	2		967	975		165	165	
7月	0	0		14	6		7	7		29	49		1	2		940	965		165	165	
8月	0	0		14	12		6	5		56	30		1	3		922	937		165	165	
9月	-	0		-	17		-	11		-	45		-	1		-	952		-	165	
10月	0	0		17	15		10	10		49	50		1	1		959	969		165	165	
11月	0	0		12	10		5	6		48	39		1	1		964	970		165	165	
12月	0	0		10	10		3	5		57	35		1	2		976	965		165	165	
1月	0	0		10	9		2	3		62	52		1	1		965	960		165	165	
2月	0	0		7	9		0	2		49	50		0	1		954	970		165	165	
3月	0	0		13	5		2	1		59	41		0	0		969	964		165	165	

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え、定期点検補修工事(8~10月)にて排出しています。

※3 9月の1号炉については、定期点検補修工事による休炉のため、測定値はありません。