令和６年度　自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果（月平均値）

	ばいじん（g/㎥N）			塩化水素（ppm）			硫黄酸化物（ppm）			窒素酸化物（ppm）			一酸化炭素（ppm）			燃焼温度（℃）			集じん器入口温度（℃）		
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値
4月	0	0	0.02	16	12	50	7	6	50	58	43	100	1	2	30	979	962	850	165	165	
5月	0	0		14	15		5	7		49	55		0	1		965	980		165	165	
6月	－	0		－	13		－	7		－	64		－	2		－	978		－	165	
7月	－	0		－	10		－	7		－	65		－	2		－	966		－	165	
8月	－	0		－	10		－	7		－	66		－	2		－	934		－	165	
9月	－	1		－	10		－	11		－	54		－	1		－	964		－	165	
10月	－	0		－	12		－	9		－	62		－	2		－	980		－	165	
11月	－	0		－	11		－	6		－	63		－	1		－	988		－	165	
12月	0	0		9	7		6	4		45	52		1	2		950	981		165	165	
1月	0	0		6	5		2	3		45	47		0	1		935	965		165	165	
2月	0	0		8	5		1	2		45	45		1	2		931	940		165	165	
3月	0	0		8	10		0	4		60	56		0	2		961	984		165	165	

※１　各数値は連続測定による月平均値です。

※２　冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日）に加え、定期点検補修工事（８～１０月）にて排出しています。