

令和7年度 自動分析計によるごみ焼却施設煙突排ガス測定結果（月平均値）

	ばいじん (g/m ³ N)			塩化水素 (ppm)			硫黄酸化物 (ppm)			窒素酸化物 (ppm)			一酸化炭素 (ppm)			燃焼温度 (°C)			集じん器入口温度 (°C)			
	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	1号炉	2号炉	管理値	
4月	—	0	0.02	—	13	50	—	6	50	—	61	100	—	1	30	—	987	850	—	165	200	
5月	0	0		17	11		5	5		70	58		0	1		974	985		165	165		165
6月	0	—		14	—		4	—		63	—		0	—		954	—		165	—		165
7月	0	—		8	—		2	—		54	—		0	—		943	—		165	—		165
8月	0	—		0	—		0	—		54	—		2	—		935	—		165	—		165
9月	0	—		11	—		7	—		57	—		6	—		951	—		165	—		165
10月	1	—		13	—		7	—		60	—		4	—		951	—		165	—		165
11月	0	—		11	—		3	—		65	—		2	—		950	—		165	—		165
12月																						
1月																						
2月																						
3月																						

※1 各数値は連続測定による月平均値です。

※2 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんについては各設備から随時除去排出(毎日)に加え、定期点検補修工事(8~10月)にて排出しています。

※3 2号炉の6月以降については、基幹的設備改良工事に伴う休炉のため、測定値はありません。